

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам

(наименование органа государственного надзора)

РД, г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: E-mail: otdel_ond_8@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан

«Бутушская средняя общеобразовательная школа – сад»

Директору Магомедову Камалу Аслудингаджиевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Черивмурзаева М.А.

Отдел надзорной деятельности и № 3
профилактической работы № 8 по г.

Кизляр, Кизлярскому и

Бабаюртовскому району

(наименование органа ГПН)

от « 11 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 25 » января 2021 г. по 10 ч 00 мин. « 25 » января 2021 г.

проведена проверка

Инспектором ОНД и ПР № 8 Султановым Магомедрасулом Гамзаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан

«Бутушская средняя общеобразовательная школа – сад»

РД, Бабаюртовский район, с. Бутуш

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директором Магомедовым Камалом Аслудингаджиевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной	Пункт (абзац пункта) и	Срок устра-	Отметка
---	-----------------------------------	------------------------	-------------	---------

п/п	безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не разработана декларация пожарной безопасности.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 64	01.06.2021	
2	На путях эвакуации в коридорах на стенах применяется материал (дерево) с неизвестными показателями пожарной опасности (по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности и горючести).	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" ст. 4; СНиП 21.01.97 п. 6.25	01.06.2021	
3	На объекте защиты (в эл. щитовой помещения столовой) запрещено использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.	Правила противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г. (далее ППР в РФ) п/п д) п. 35	01.06.2021	
4	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	ППР в РФ: п. 54	01.06.2021	
5	Над эвакуационными выходами светящееся табло «ВЫХОД» находится в неисправном состоянии (детский сад).	ППР в РФ: п. 36	01.06.2021	
6	На объекте защиты (на путях эвакуации) ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	ППР в РФ: п. 31	01.06.2021	
7	В спальнях комнат детского сада отсутствуют 2-е эвакуационные выходы.	СП 1.13130.2009 п. 5.2.12	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **июне 2021 г.**
(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР № 8 Султанов Магомедрасул Гамзаевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» января 2021 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«25» января 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99